

申请单位	车间及周边：车间三员以上人员；晚班：由班组长以上人员申请。非车间：相应部门的副主任（副科级）以上人员。			申请人	同左		关联作业证	除设备检修证以外的其他作业证，例如作业涉及登高、吊装、设备检修，则此处填写登高作业证、吊装证，设备检修证不需要体现和归档；盲板作业证体现但不合订，仍整本填写。		
作业地点				设备管道名称			介质	温度		压力
按实际				按实际			按实际	按实际		按实际
盲板				实施时间		作业人		监护人		
材质	规格	编号	堵	抽	堵	抽	堵		抽	
按实际	按实际	按实际	按实际	按实际	按实际	按实际	经培训、考核合格的员工			
生产车间负责人		申请人			作业单位负责人		若为其他单位作业，由作业人员中负责人签字；若不涉及其他单位的可以写申请人			
盲板位置图： <div>按实际画图</div> <div>编制人：申请人 年 月 日</div>										
<div>危害辨识</div> <div><div><input type="checkbox"/>物体打击<input type="checkbox"/>触电<input type="checkbox"/>坍塌</div><div><input type="checkbox"/>车辆伤害<input type="checkbox"/>淹溺<input type="checkbox"/>容器爆炸</div><div><input type="checkbox"/>机械伤害<input type="checkbox"/>灼烫<input type="checkbox"/>其他爆炸</div><div><input type="checkbox"/>起重伤害<input type="checkbox"/>火灾<input type="checkbox"/>中毒和窒息<input type="checkbox"/>高处坠落<input type="checkbox"/>其他伤害</div></div> <div>按实际填写</div>										
序号	安全措施			安装盲板		拆除盲板				
				落实情况	确认人	落实情况	确认人			
1	在有毒介质的管道、设备上作业时，尽可能降低系统压力，作业点应为常压。			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		申请人	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		申请人	
2	在有毒介质的管道、设备上作业时，作业人员穿戴适合的防护用具。			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用			
3	易燃易爆场所，作业人员穿防静电工作服、工作鞋；作业时使用防爆灯具和防爆工具。			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用			
4	易燃易爆场所，距作业地点 30m 内无其他动火作业。			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用			
5	在强腐蚀性介质的管道、设备上作业时，作业人员已采取防止酸碱灼伤的措施。			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用			<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用			

江西天新药业有限公司

6	介质温度较高、可能造成烫伤的情况下，作业人员已采取防烫措施。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用	
7	同一管道上不同时进行两处以上的盲板抽堵作业。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用	
8	关闭待检设备出入口阀门	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用	
9	设备管线卸压	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用	
10	设备管线介质清空	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用	
11	作业时站在上风向，并背向作业	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用	
12	盲板按编号挂牌	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 不适用	
13	其他安全措施： 按实际填写，没有安全措施的打“/”				
编制人：申请人					
实施安全教育人		申请人			
/		安装盲板	拆除盲板		
生产车间意见	签字： 申请人 年 月 日		签字： 申请人 年 月 日		
作业单位意见	签字： 若为其他单位作业，由作业人员中负责人签字；若不涉及其他单位的可以写申请人 年 月 日		签字： 若为其他单位作业，由作业人员中负责人签字；若不涉及其他单位的可以写申请人 年 月 日		
审批单位意见	签字： 车间及周边：车间三员以上人员，晚班线值班人员；非车间：部门负责人；盲板抽堵证涉及溶剂的由车间主任审批；管架涉及溶剂线经理审批。 年 月 日		签字： 车间及周边：车间三员以上人员，晚班线值班人员；非车间：部门负责人；盲板抽堵证涉及溶剂的由车间主任审批；管架涉及溶剂线经理审批。 年 月 日		
盲板抽堵作业单位确认情况	签字： 若为其他单位作业，由作业人员中负责人签字；若不涉及其他单位的可以写申请人 年 月 日		签字： 若为其他单位作业，由作业人员中负责人签字；若不涉及其他单位的可以写申请人 年 月 日		
生产车间确认情况	签字： 申请人 年 月 日		签字： 申请人 年 月 日		

注：

- 1、规范修改、保持卷面工整。
- 2、作业结束后《盲板抽堵作业许可证》及其关联作业证合订交安全部存档。
- 3、本作业证有效期不超过半个工作日。上午所开作业证有效期至上午下班时，下午所开作业证有效期至下午下班时，晚上所开作业证有效期至晚上下班时。